

RAPPORT D'ANALYSE

 Rapport d'analyse Page 1 / 2
 Edité le : 16/06/2025

CARSO-LSEHL

 4, avenue Jean Moulin
 69200 VENISSIEUX
 FRANCE

Le rapport établi ne concerne que les échantillons soumis à l'essai. Il comporte 2 pages.
 La reproduction de ce rapport d'analyse n'est autorisée que sous la forme de fac-similé photographique intégral.
 L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation, identifiés par le symbole #.

Identification dossier :	LSE25-74619	Analyse demandée par :	ARS DD DE L'HERAULT
Identification échantillon :	LSE2506-39310-2		
N° Analyse :	00330922	N° Prélèvement :	00329151
NATURE :	Eau à la production (turb>2)		
ORIGINE :	RESERVOIR DE SAINT FELIX DEPART DISTRIBUTION		
COMMUNE :	SAINT-FELIX-DE-LODEZ		
DEPARTEMENT :	34	IDPSV :	0000001196
Code UGE :	1633 CC. CLERMONTAIS		
Type de visite :	P1	Motif du prélèvement :	CS
Type d'eau :	T2 ESU+ESO TURB>2 POUR TTP >1000 M3J		
PRELEVEMENT :	Prélevé le 11/06/2025 à 11h03 Réceptionné le 11/06/2025		Prélèvement accrédité
	Prélevé par CALMETTES Jessica		
TRAITEMENT :	CHLORE		

Les données concernant la réception, la conservation, le traitement analytique de l'échantillon et les incertitudes de mesure sont consultables au laboratoire. Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée au résultat.

Date de début d'analyse : 11/06/2025

Paramètres analytiques	Résultats	Unités	Méthodes	Normes	Limites de qualité	Références de qualité	COFRAC
Analyses microbiologiques							
Microorganismes aérobies à 36°C 44h (PCA) 11P1@	< 1	UFC/ml	Incorporation	NF EN ISO 6222			#
Microorganismes aérobies à 22°C 68h (PCA) 11P1@	< 1	UFC/ml	Incorporation	NF EN ISO 6222			#
Bactéries coliformes à 36°C 11P1@	< 1	UFC/100 ml	Filtration	NF EN ISO 9308-1 - version 2000		0	#
Escherichia coli 11P1@	< 1	UFC/100 ml	Filtration	NF EN ISO 9308-1 - version 2000	0		#
Entérocoques intestinaux (Streptocoques fécaux) 11P1@	< 1	UFC/100 ml	Filtration	NF EN ISO 7899-2	0		#
Spores de micro-organismes anaérobies sulfito-réducteurs 34BSIR*	< 1	UFC/100 ml	Filtration	NF EN 26461-2		0	#

11P1@ ANALYSE (P1) EAU A LA PRODUCTION (ARS11-2020)
34BSIR* ANALYSE ANAEROBIES SULFITO-REDUCTEURS (ARS34-2025)

.../...

CARSO - LSEHL

Rapport d'analyse Page 2 / 2

Edité le : 16/06/2025

Identification échantillon : LSE2506-39310-2

Destinataire : CARSO-LSEHL

Lyon, le 18/06/2025

Magali GOMEZ

Responsable technique

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and strokes, positioned below the name and title.